Ermittlung des Spitzendurchflusses $\dot{V}_S$ nach DIN 1988, Teil 3

Art der Trinkwasserentnahmestelle		Einzel		Anzahl	Gesamt		Gesamt
		$\dot{V}_R$ kalt l / s	$\dot{V}_R$ warm l / s		$\dot{V}_R$ kalt l / s	$\dot{V}_R$ warm l / s	$\dot{V}_R$ l / s
Auslaufventile							
ohne Luftsprudler	DN 15	0,30	–			–	
	DN 20	0,50	–			–	
	DN 25	1,00	–			–	
mit Luftsprudler	DN 10	0,15	–			–	
	DN 15	0,15	–			–	
Brauseköpfe für Reinigungsbrausen	DN 15	0,10	0,10				
Druckspüler nach DIN 3265 T1	DN 15	0,70	–			–	
	DN 20	1,00	–			–	
	DN 25	1,00	–			–	
Druckspüler für Urinalbecken	DN 15	0,30	–			–	
Haushaltsgeschirrspülmaschine	DN 15	0,15	–			–	
Haushaltswaschmaschine	DN 15	0,25	–			–	
Mischbatterie für							
Brausewanne	DN 15	0,15	0,15				
Badewanne	DN 15	0,15	0,15				
Küchenspüle	DN 15	0,07	0,07				
Waschtisch	DN 15	0,07	0,07				
Sitzwaschbecken	DN 15	0,07	0,07				
Mischbatterie	DN 20	0,30	0,30				
Spülkasten nach DIN 19542	DN 15	0,13	–			–	
Elektro-Kochendwassergerät	DN 15	0,10	–			–	
Zentraler Trinkwassererwärmer							
Sonstige Entnahmestellen							

Einzelentnahme < 0,5 l / s ☐ > 0,5 l / s ☐

Entnahmestellen mit Dauerdurchfluß

1. _____

2. _____

Summendurchfluss $\dot{V}_R$	in l / s	
Spitzendurchfluss $\dot{V}_S$	in l / s	
Dauerdurchfluss	in l / s	
Gesamt-Spitzendurchfluss $\dot{V}_S$	in l / s	

Prüfvermerke

Die Wasseranlage wurde geprüft. Erkennbare Mängel wurden nicht festgestellt.

Datum Unterschrift der Technischen Revision des WVU

Anschlussleitung DN:	Zähleranlage: